



Uwaga:  
Nowoprojektowane instalacje należy objąć ochroną odgromową. Wszystkie metalowe elementy urządzeń i instalacji należy połączyć z przewodami odprowadzającymi instalacji zgodnie z PN-IEC 61024-1, oraz zaleceniami PN-86/E-05003.

Uwaga:  
Na dachu kabel prowadzić w korytku kablowym pełnym z pokrywą, ustawić na pokryciu dachowym na betonowych blockach. Wyjście kabla przez strop uszczelnić.

Inwestycja:			
REMONT SALI KINOWO – TEATRALNEJ Z PRZYŁĘGŁYMI POMIESZCZENIAMI W BUDYNKU CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W KRAŚNIKU przy ul. Al. Niepodległości 44			
Inwestor:			
Centrum Promocji i Kultury w Kraśniku Al. Niepodległości 44 23–200 Kraśnik			
Generalny Projektant:			
Theaterbau Sp. z o.o. ul. Pratułińska 10 lok. 57 03–511 Warszawa			
Faza opracowania:			
AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO			
Rysunek:			
RZUT DACHU – INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Branża:	Nr upraw.:		Podpis:
Instalacje elektryczne:			
Projektant:			
mgr inż. Ireneusz Lewczuk	MAZ/0390/PO0E/08		
Sprawdzający:			
Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z głównym projektantem.			
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.: Rev.
	1:100	02.2009	E04 A