






OZNACZENIA:

- SSP** – centrala systemu sygnalizacji pożarowej FPA5000
-  – adresowalna optyczna czujka dymu FAP-0420 w strefie stropu podwieszanego razem ze wskaźnikiem zasilania MPA
-  – procesorowa adresowalna optyczna czujka dymu FAP-0420 na stropie
-  – adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe FMC-210
-  – moduł liniowy kontrolno-sterujący FLM-420-IBR1-S
- ZPPOŻ** – zasilacz p.poż z podtrzymaniem akumulatorowym 2h
-  – oznaczenie elementu petli dozorowej

UWAGI:

- * Pętla dozorowa wykonana przewodem typu YnTKSYekw1x2x1.
- * Obwody sterownicze i zasilające wykonane kablami typu HLGs i HDGs 3x1,5 i 3x2,5
- * Instalacja prowadzona:
 - w strefie stropów podwieszanych na stropie w rurkach RS18
 - w ściankach g/k w rurkach karbowanych RKLGI8
 - w korytkach kablowych dla instalacji teletechnicznych
- * Pozostałe warunki techniczne wykonania instalacji zgodnie z opisem technicznym.
- * Instalacje zaprojektowana zgodnie z PN-E-08350-14.

Inwestycja:

REMONT SALI KINOWO – TEATRALNEJ
Z PRZYLEGLYMI POMIESZCZENIAMI W BUDYNKU
CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W KRAŚNIKU
przy ul. Al. Niepodległości 44

Inwestor:

Centrum Promocji i Kultury w Kraśniku
Al. Niepodległości 44
23-200 Kraśnik

Generalny Projektant:

Theaterbau Sp. z o.o.
ul. Pratuńska 10 lok. 57
03-511 Warszawa

Faza opracowania:

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Rysunek:

RZUT PIĘTRA – INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAR

Branża: Nr upraw.: Podpis:

Instalacje elektryczne:

Projektant: mgr inż. Ireneusz Lewczuk MAZ/0390/P00E/08

Sprawdzający:

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem
nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować
z głównym projektantem.

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
	1:100	02.2009	E07	A