


L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

ROZDZIELNICA RSC



Zabezpieczenia istniejących obwodów elektrycznych bez zmian.  
Nowoprojektowane zabezpieczenia montować na wolnych szynach.

Zasilanie z RGnn budynku wymienić na YKYżo 5x70mm2	WLZ RSC	-		RGnn
---	---------	---	--	------

OBIEKT:	PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:	FAZA:	TEMAT:	DATA	NR RYS.
REMONT SALI KINOWO – TEATRALNEJ CENTRUM KULTURY I PROMOCJI KRAŚNIK, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 44	MGR INŻ. I. LEWCZUK MAZ/0390/POOE/08		AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONANIEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE	ROZDZIELNICA SCENY RSC	2009.02	E16.1